

V. Anuncios

B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

15646 *Anuncio de 28 de febrero de 2018 de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Guadalajara sobre Información Pública de Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de Construcción y declaración de Utilidad Pública de Proyecto de modificación de LAT a 132kV Cifuentes-Yela en la entrada a la ST Yela en Yela (Guadalajara). Referencia: 19210100081.*

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a Información Pública la petición de Autorización Administrativa de Construcción y declaración de Utilidad Pública de la instalación:

Modificación/ampliación de líneas de alta tensión.					
Características Originales		Modificaciones y/o Ampliaciones		Características Finales	
Nº Expediente:	19210100064 (Id. Cia:L60)	Nº Expediente modificación:	19210100081 (Id. Cia: L60)	Nº Expediente original/Nº Expediente modificación:	19210100064/19210100081 (Id. Cia:L60)
Titular:	Unión Fenosa Distribución S.A.	Titular:	Unión Fenosa Distribución S.A.	Titular:	Unión Fenosa Distribución S.A.
Ubicación:	Brihuega (Yela)/Cifuentes	Ubicación:	Brihuega (Yela)	Ubicación:	Brihuega (Yela)/Cifuentes
Año:	2012	Año:	2018	Año:	2018
Tipo de conductor:	Aéreo: 242-AL1/39-ST 1A (LA-280) Subterráneo: AL630+H165 Cu	Tipo de conductor:	242-AL1/39-ST 1A (LA-280)	Tipo de conductor:	Aéreo: 242-AL1/39-ST 1A (LA-280) Subterráneo: AL630+H165 Cu
Nº Circuitos:	1	Nº Circuitos:	1	Nº Circuitos:	1
Tipo de instalación:	Aéreo/Subterráneo	Tipo de instalación:	Aéreo	Tipo de instalación:	Aéreo/Subterráneo
Longitud:	Total: 19.925 m. Aéreo: 19.709 m. Subterráneo: 216 m.	Longitud:	543,04 m.	Longitud:	Total: 19.955,30 m. Aéreo:19.739,30 m. Subterráneo:216 m.
Tensión:	132 kV.	Tensión:	132 kV.	Tensión:	132 kV.
Origen: (Coordenadas UTM ETRS89)	Apoyo nº 1 X= 514.695 Y= 4.517.504	Origen: (Coordenadas UTM ETRS89)	Apoyo 2 (existente) X= 514.932 Y= 4.517.713	Origen: (Coordenadas UTM ETRS89)	Apoyo 64 PAS X=531.302 Y=4.515.441
Fin: (Coordenadas UTM ETRS89)	Apoyo 64 PAS X= 531.302 Y= 4.515.441	Fin: (Coordenadas UTM ETRS89)	Apoyo 64 (existente) X= 514.819 Y= 4.517.335	Fin: (Coordenadas UTM ETRS89)	Apoyo 64 (existente) X= 514.819 Y= 4.517.335
Otras características:	Cierre anillo distribución en 132 kV.	Otras características:	Cierre anillo distribución en 132 kV.	Otras características:	Cierre anillo distribución en 132 kV.

Se incluye relación concreta e individualizada de los bienes o derechos de necesaria expropiación, a los efectos previstos en el Art. 55 de la Ley 24/2013.

Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los propietarios de los bienes y derechos afectados por la instalación cuya relación se inserta al final de este anuncio para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio de Industria y Energía, sito en C/ Federico Garcia Lorca, 14 de Guadalajara, pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Relación de Bienes y Derechos. L.A.T. 132 kV Yela – Cifuentes. Modificación a la entrada de la Subestación de Yela

Nº Finca	Polig.	Parc.	Paraje	Propietario	Nº Apoyo	Cantidad	Superficie (m²)	Vuelo (m.l.)	Serv. de paso (m²)	Naturaleza
0	514	00042	Lo Brihuega	Enagas S.A	0	1	45	134,1	2.658	Labor seco
2	514	00018	Mata Tío Herrero	Hdros Andrea Moreno Marfasca				71,4	1.400,5	Labor seco

Guadalajara, 28 de febrero de 2018.- El Director Provincial de Economía, Empresas y Empleo. P.D. del Secretario General (Resolución de 03/09/2015) (DOCM n.º 179, de 11/09/2015), Santiago Baeza San Llorente.

ID: A180017132-1