

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

17496 *Resolución de 13 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de dos captadores solares, fabricados por Robert Bosch, SLU.*

Recibida en la S.G. de Eficiencia Energética la solicitud de Renovación de Certificación de los Captadores Solares Térmicos presentada por:

Titular: Robert Bosch España, S.A.

Domicilio social: Calle Hermanos Garcia Noblejas, n.º 19, 28037-Madrid, Madrid.

Fabricante: Robert Bosch, S.L.U.

Lugar de fabricación: Alemania.

De los captadores solares que fueron certificados con las contraseñas y la fecha de Resolución que se relaciona a continuación:

Modelo	Contraseña	Fecha de resolución
Buderus SKT 1.0 S	NPS-24116	14/07/2016
Buderus SKT 1.0 W	NPS-24216	14/07/2016

Conforme a los ensayos emitidos por:

Laboratorio emisor	Clave
TUV Rheinland	21221193a_EN_Bosch
Laboratorio emisor	Clave
TUV Rheinland	21222048_EN_Bosch

Resultando que se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya renovación de vigencia de certificación solicita, y que el modelo cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por la Orden IET/2366/2014 de 11 de diciembre sobre exigencias técnicas de los paneles solares.

Esta S.G. de Eficiencia Energética, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición ha resuelto renovar la certificación de los citados productos, con las contraseñas de certificación:

Modelo	Contraseña
Buderus SKT 1.0 S	NPS-16818
Buderus SKT 1.0 W	NPS-16918

y con fecha de caducidad dos años después de la fecha de la resolución definiendo como características técnicas del modelo o tipo certificado las que se indican a continuación

Esta renovación de certificación se efectúa en relación con la disposición que se cita y por tanto el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o disposición que le sea aplicable.

Según la disposición transitoria de la Orden IET/2366/2014, de 11 de diciembre, se otorga un periodo transitorio de cuatro años para que las certificaciones de captadores solares se realicen según las Normas UNE-EN 12.975-1 y UNE-EN 12.975-2.

Transcurrido dicho plazo, 12 de diciembre de 2018, tanto para la certificación como para la renovación, se deberán presentar los informes de ensayo según las normas UNE-EN 12.975-1 e ISO 9.806, no siendo válidos por tanto a efectos de la próxima renovación a partir de la fecha indicada, los informes de ensayo que se hubieran presentado para la presente renovación y no cumplieren las citadas Normas.

La identificación, características técnicas, especificaciones generales y datos resumen del informe del ensayo del modelo o tipo certificado son las que se indican a continuación.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta renovación de vigencia de certificación podrá dar lugar a la suspensión cautelar automática de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

También podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el titular de la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución, significando que, en caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 123.2 de la citada ley.

Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 30.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

1. Modelo con contraseña NPS-16818

Identificación:

Fabricante: Robert Bosch, S.L.U.
Nombre comercial: Buderus SKT 1.0 S
Tipo de captador: Plano.
Año de producción: 2012.

Dimensiones:

Longitud: 2.170 mm.
Ancho: 1.175 mm.
Alto: 87 mm.
Área de apertura: 2,426 m².
Área de absorbedor: 2,35 m².
Área total: 2,55 m².

Especificaciones generales:

Peso: 45 kg.
Presión de funcionamiento máximo: 1000 KPa.
Fluido de transferencia de calor: Agua/glicol.

Resultados de ensayo:

Cauda: 0,02 kg/(sm²).
Modificador ángulo incidencia: 0,94 [K_g(50°)].

- Rendimiento térmico:

η_0	0,794	
a_1	3,863	W/m ² K
a_2	0,013	W/m ² K ²
Nota: referente al área de apertura		

- Potencia extraída por unidad de captador (W):

$T_m - T_a$ en K	400 W/m ²	700 W/m ²	1.000 W/m ²
10	674	1252	1830
30	460	1038	1616
50	221	799	1377

2. Modelo con contraseña NPS-16918

Identificación:

Fabricante: Robert Bosch, S.L.U.
 Nombre comercial: Buderus SKT 1.0 W.
 Tipo de captador: Plano.
 Año de producción: 2012.

Dimensiones:

Longitud: 1.175 mm.
 Ancho: 2.170 mm.
 Alto: 87 mm.
 Área de apertura: 2,426 m².
 Área de absorbedor: 2,37 m².
 Área total: 2,55 m².

Especificaciones generales:

Peso: 45 kg.
 Presión de funcionamiento máximo: 1000 KPa.
 Fluido de transferencia de calor: Agua/glicol.

Resultados de ensayo:

Cauda: 0,02 kg/(sm²).
 Modificador ángulo incidencia: 0,94 [$K_g(50^\circ)$].

- Rendimiento térmico:

η_0	0,802	
a_1	3,833	W/m ² K
a_2	0,015	W/m ² K ²
Nota: referente al área de apertura		

- Potencia extraída por unidad de captador (W):

$T_m - T_a$ en K	400 W/m ²	700 W/m ²	1.000 W/m ²
10	682	1265	1849
30	466	1050	1633
50	220	804	1388

Madrid, 13 de septiembre de 2018.–La Directora General de Política Energética y Minas, María Jesús Martín Martínez.