

Núm. 286

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO



Martes 30 de noviembre de 2021

Sec. V-B. Pág. 70615

V. Anuncios

B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

48890

Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria, por el que se somete al trámite de Información Pública la solicitud de autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto denominado "Modificación conductor L.A.T. 12/20 kV Las Llamas-N Campus, entre CT Joaquín Costa (13832) y CT San José Obrero (2533)". Expediente AT-85-2021.

A efectos de lo previsto en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (B.O.E. nº 310 de 27-12-2013), además de la vigente Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa (BOE n.º 351 de 17-12-1954) y su Reglamento, que resultan de aplicación supletoria conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 24/2013; en el capítulo V del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (BOE n.º 310, de 27-12-2000); en el Decreto 6/2003, de 16 de enero, por el que se regulan las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica (BOC n.º 19, de 29-01-2003), en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE n.º 68 de 19-03-2008); en el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 (BOE n.º 139, de 09-06-2014), se someten al trámite de información pública la solicitud de autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y declaración en concreto de utilidad pública, para la construcción de la instalación eléctrica siguiente:

"Modificación conductor L.A.T. 12/20 kV Las Llamas-N Campus, entre CT Joaquín Costa (13832) y CT San José Obrero (2533)".

Peticionario: Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. (NIF B62733159).

Finalidad: modificación de la línea de alta tensión subterránea 12/20 kV denominada Las Llamas-N Campus, entre el CT Joaquín Costa (13832) y el CT San Jose Obrero (2533). Este nuevo conductor a instalar será del tipo RHZ1-OL 12/20 kV 1x240 K Al + H16 y transcurrirá por canalización proyectada.

Situación: C/ Joaquín Costa. Santander.

Actuaciones proyectadas:

 - L.A.T. 12/20 kV Las Llamas-N Campus, entre CT Joaquín Costa (13832) y CT San José Obrero (2533)".

Tensión nominal: 20 kV.

Tensión de servicio: 12 kV.

Condiciones de instalación: Bajo tubo.

cve: BOE-B-2021-48890 Verificable en https://www.boe.es



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO



Núm. 286 Martes 30 de noviembre de 2021 Sec. V-B. Pág. 70616

Origen: CT Joaquín Costa (13832).

Coordenadas UTM del Origen: X: 436.422; Y: 4.813.196; Huso: 30.

Final: CT San Jose Obrero (2533).

Coordenadas UTM del Final: X: 436.468; Y: 4.813.294; Huso: 30.

Longitud: 250 metros.

Conductor: RHZ1-OL 12/20 kV 1x240 K AI + H16.

Intensidad máxima admisible: 204,80 A.

Proyecto redactado por el Ingeniero Técnico Industrial José Luis Rebolledo Malagón y visado, el 31 de agosto de 2021, por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Cantabria con el nº 124412.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto en el apartado Información Pública de nuestra web (dgicc.cantabria.es) y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Asimismo, la presente publicación se realiza a los efectos de notificación previstos en el artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

MODIFICAC RELACION I	MODIFICACIÓN CONDUCTOR LAT 12/20 kV LAS LLAMAS NCAMPUS, ENTRE CT JOAQUÍN COSTA (13832) Y CT S. JOSE OBRERO (2533) RELACION DE PROPIETARIOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS														
PARCELA Nº	REF. CATAS	TRAL		TÉRMINO MUNICIPAL Santander	TIPO CULTIVO	TITULAR Y [OOMICILIO	AFECCIÓN							
	SI						SERVIDUMBRE NUEVA					SERVIDUM BRE TOTAL	ACCESOS (OCUPACIÓN TEMPORAL)		
	POL. Nº	PARC. Nº	REF. CATASTRA L			PROPIETA RIO	DIRECCIÓ N	APOYO		VUELO	CANALIZACIÓN		VUELO Y CANALIZA CIÓN	Longitud	Superficie afectada (m²)
								Nº	Superficie ocupada m2	Superficie Afectada m2	Superficie Afectada m2	Arquetas (ud.)	Superficie Afectada m²	2	-
-	6534013VP 3163D		-	"COMUNID AD DE PROPIETA RIOS C/ JOAQUÍN COSTA N°23"	C/ JOAQUÍN COSTA N°23. 39005. SANTANDE R. CANTABRI A.				36.15	1	36,15			10.40	62.30

Santander, 15 de noviembre de 2021.- El Director General de Industria, Energía y Minas, Manuel Daniel Alvear Portilla.

ID: A210063653-1