

V. Anuncios

B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

31651 *Resolución del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica en Girona, TER//2025, de 5 de agosto, por la cual se otorga a la empresa Nedgia Catalunya, SA, la autorización administrativa y la aprobación del proyecto ejecutivo para la ampliación de la capacidad de vaporización de la planta GNL-122, en La Jonquera (exp. FUE-2025-04380230).*

Hechos

1. El 26.02.2025, la empresa Nedgia Catalunya, SA, con domicilio en la Plaza del Gas, 2, de Barcelona, solicitó ante estos Servicios Territoriales la autorización administrativa y la aprobación del proyecto ejecutivo para la ampliación de la capacidad de vaporización de la planta GNL-122, en La Jonquera (exp. FUE-2025-04380230).

2. En cumplimiento de lo que establece el Título IV de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, el título IV del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el cual se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorizaciones de instalaciones de gas natural, la solicitud mencionada se sometió a un periodo de información pública mediante el anuncio publicado en el DOGC núm. 9387, de 07.04.2025, al BOE núm. 90, de 14.04.2025, en el Diari de Girona, de 14.04.2025 y en El Punt Avui, de 14.04.2025.

3. En cumplimiento de lo que establece el título IV del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el cual se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorizaciones de instalaciones de gas natural se envió una copia de la separata a las Administraciones, Organismos o empresas de servicios públicos o servicios de interés general en la parte que la instalación pueda afectar a bienes y servicios a su cargo.

Durante los plazos otorgados se han presentado las siguientes alegaciones:

- El Ayuntamiento de La Jonquera emite informe favorable con condicionantes. Nedgia Catalunya, SA, muestra su conformidad y acepta las prescripciones que detallan.

- La Diputació de Girona emite informe favorable. Nedgia Catalunya, SA, muestra su conformidad y acepta las prescripciones que detallan.

Visto que la Agencia Catalana del Agua no respondió dentro del plazo otorgado, se reiteró para que presentara sus alegaciones. Durante los plazos otorgados la Agencia Catalana del Agua no ha presentado alegaciones, por lo cual se entiende su conformidad con el proyecto ejecutivo.

Fundamentos de derecho

1. Este órgano es competente para tramitar y resolver este expediente de acuerdo con lo que establecen el Decreto 133/2024, de 11 de agosto, de denominación y determinación del ámbito de competencia de los departamentos en que se organiza el Gobierno y la Administración de la Generalitat de Catalunya

(DOGC núm. 9225, de 12 de agosto de 2024) y el Decreto 318/2024, de 17 de septiembre, de reestructuración del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica (DOGC núm. 9250, de 18 de septiembre de 2024).

2. Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.

3. Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el cual se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.

4. Real decreto 1085/1992, de 11 de septiembre, por el cual se aprueba el reglamento de la actividad de distribución de gases licuados del petróleo.

5. Real decreto 919/2006, de 28 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 en 11.

6. Decreto 120/1992, de 28 de abril (DOGC núm. 1606, de 12.06.1992), por el cual se regulan las características que tienen que cumplir las protecciones a instalar entre las redes de diferentes suministros públicos que discurren por el subsuelo y la Orden de 5 de julio de 1993 (DOGC núm. 1782, de 11.08.1993), que lo despliega.

7. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.

Resolución

Por lo tanto, resuelvo:

1. Otorgar a la empresa Nedgia Catalunya, SA, la autorización administrativa y la aprobación del proyecto ejecutivo para la ampliación de la capacidad de vaporización de la planta GNL-122, en La Jonquera (exp. FUE-2025-04380230).

2. Aprobar a la empresa Nedgia Catalunya, SA, el proyecto ejecutivo para la ampliación de la capacidad de vaporización de la planta GNL-122, en el término municipal de la Jonquera, con las siguientes características:

- Peticionario: Nedgia Catalunya, SA

- Expediente: FUE-2025-04380230

- Características principales planta modificada:

o Instalaciones a dismantelar:

§ Sistema existente de odorizador

§ Puerta de acceso

o Ejecución de nuevas instalaciones:

§ 3 nuevos vaporizadores atmosféricos en Ps 16 bares

§ Sistema de odorizador.

§ Puerta de acceso carrerilla.

o Modificación de instalaciones existentes:

§ Ampliación de la cubeta existente hasta la extensión de 8,5 m x 16 m.

§ Reubicación del calentador eléctrico de apoyo al sistema de vaporización atmosférica y de la estación de regulación y medida en el exterior de la cubeta.

- Presupuesto: 134.829,00 €.

3. Esta autorización se otorga sometida a las condiciones generales que prevén la Ley 34/1998, de 7 de octubre, el Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre y bajo las condiciones especiales siguientes y con las características mencionadas en esta Resolución:

a) Las instalaciones objeto de esta autorización administrativa se realizarán de acuerdo con las especificaciones y los planes que figuran en el proyecto presentado por la empresa solicitante, así como las condiciones y características que tienen que cumplir las protecciones a instalar entre las redes de gas natural incluidas en las instalaciones de gas canalizado objeto de esta autorización, de acuerdo con lo que dispone el Decreto 120/1992, de 28 de abril, del Departamento de Industria y Energía, por el cual se regulan las características que tienen que cumplir las protecciones a instalar entre las redes de diferentes suministros públicos que discurren por el subsuelo (DOGC núm. 1606, de 12.06.1992) y la Orden de 5 de julio de 1993, que lo desarrolla (DOGC núm. 1782, de 11.08.1993).

b) La empresa Nedgia Catalunya, SA, de acuerdo con el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre y el artículo 82 del Real decreto 1434/2002, de 27 de septiembre, constituirá, en el plazo de 2 meses, a contar desde la fecha de publicación de esta Resolución en el DOGC, una fianza por valor de 2.696,58 €, correspondiente al 2% del presupuesto que figura en la documentación técnica. Esta fianza se depositará en la Caja General de Depósitos de la Generalitat de Catalunya, a disposición de la Directora General de Energía, con valores del Estado, aval bancario o en metálico, según lo que dispone el artículo 11.3 del Decreto 1775/1967, de 22 de julio, sobre el régimen de instalación, ampliación y traslado de industrias o mediante contrato de seguro concertado con entidades de seguros de las sometidas en la Ley 30/1995, de 11 de noviembre. En el plazo máximo de un mes desde la constitución de la fianza mencionada, la empresa autorizada tendrá que acreditar documentalmente, ante la Dirección General de Energía, el depósito efectuado. La fianza se devolverá a la empresa cuando, una vez autorizadas y construidas las instalaciones en los plazos fijados en esta Resolución, la Dirección General de Energía, formalice el acta de puesta en servicio de las instalaciones autorizadas.

c) El peticionario comunicará a los Servicios Territoriales de Energía, del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica en Girona, la fecha de inicio de las obras, la realización de las pruebas y cualquier incidencia relevante, a los efectos de realizar, si procede, las comprobaciones y pruebas necesarias en relación con el cumplimiento de esta Resolución.

d) El peticionario tendrá que solicitar la autorización administrativa correspondiente para realizar cualquier modificación del proyecto aprobado.

e) Esta autorización quedará sin efecto por cualquiera de las causas que

señala el artículo 34 del Decreto 1775/1967, de 22 de julio, por incumplimiento de las condiciones estipuladas, por el hecho de facilitar datos inexactos y por cualquier otra causa excepcional que lo justifique.

f) El plazo para llevar a cabo las instalaciones y su puesta en servicio será de dos años, contados desde la fecha de publicación de esta Resolución.

g) Los cruces especiales y otras afectaciones de los bienes de dominio público se harán de acuerdo con las condiciones técnicas impuestas por los organismos competentes afectados.

h) La presente autorización administrativa se otorga sin perjuicio de terceros y con independencia de las autorizaciones, las licencias y otros permisos de competencia municipal, provincial o de otros que sean necesarios para la realización de las instalaciones autorizadas.

i) En aquellos emplazamientos donde pueda haber duplicidad de red de suministro de gases combustibles, se tendrá que aportar una justificación técnica-económica de la viabilidad de esta infraestructura.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante el director de los Servicios Territoriales de Energía, del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica en Girona o ante el órgano superior jerárquico, la directora general de Energía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la notificación de esta Resolución, según el artículo 76 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, sin perjuicio que se pueda interponer, si procede, cualquier otro recurso que se considere procedente.

Girona, 5 de agosto de 2025.- Director de los Servicios Territoriales en Girona, Joan Vicente Rufi.

ID: A250040067-1