

V. Anuncios

B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

24021 *Anuncio del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat de Cataluña de información pública sobre la solicitud de la autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración de utilidad pública correspondiente al proyecto de ejecución de la modificación topológica en la subestación Gramanet 220 kV, adecuación de líneas eléctricas de alta tensión, en el término municipal de Santa Coloma de Gramanet (FUE-2026-05014365).*

La instalación aparece recogida en el documento de "Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026", aprobada mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2022 y publicada por Resolución de 8 abril 2022 al Boletín Oficial del Estado, número 93 de 19 de abril de 2022.

En cumplimiento de lo que prevén el artículo 19 de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, de garantía y calidad del suministro eléctrico; el artículo 6 del Decreto 351/1987, de 23 de noviembre, por el que se determinan los procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas; el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; y de acuerdo con la regulación establecida en los títulos VI y IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, se somete a información pública la solicitud de la autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración de utilidad pública, que lleva implícita la necesidad de ocupación urgente de los bienes y derechos afectados a los efectos previstos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de la siguiente instalación eléctrica:

Peticionario: Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima Unipersonal, con domicilio social en el Paseo del Conde de los Gaitanes, número 177, 28109-Alcobendas (Madrid).

Expediente: FUE-2026-05014365

Objeto: solicitud de la autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración de utilidad pública correspondiente al proyecto de ejecución de la modificación topológica en la subestación Gramanet 220 kV, adecuación de líneas eléctricas de alta tensión, en el término municipal de Santa Coloma de Gramanet.

Finalidad: Aumentar la calidad y la seguridad del suministro en la zona y reducir la necesidad de aplicación de restricciones técnicas en la zona.

Descripción:

Se ha proyectado el cambio de topología de la línea Canyet-Sentmenat 220 kV, Canyet-Codonyers 220 kV y Sant Fost- Sant Andreu (Vía Favencia) 220 kV con alta de las líneas Codonyers-Sant Andreu (Vía Favencia) 220 kV, Canyet-Sant Fost 220 kV, Canyet-Gramanet B 220 kV y Sentmenat-Gramanet B 220 kV. Así como de las nuevas líneas Rubí-Gramanet A 220 kV cto 1, Rubí-Gramanet A 220 kV cto

2.

Se plantean diversas actuaciones:

- La primera actuación consiste en la modificación del tendido de los conductores en los vanos comprendidos entre los apoyos T-12 - T-12BIS/T-12BIS – T-13 de la línea doble circuito Canyet-Sentmenat 220 kV, Riera de Caldes-Sant Fost 220 kV y Sant Andreu-Sant Fost 220 kV en el entorno de la subestación de Sant Fost.

- La segunda actuación consiste en la realización de una línea aéreo/subterránea en la actual línea doble circuito "Canyet - Codonyers/Sant Andreu - Sant Fost 220 kV", futura, "Sentmenat - Gramanet A 220 kV y Canyet - Gramanet B 220 kV" tras la modificación del tendido en los vanos T-12 - T-12 BIS/T-12BIS – T-13, la línea aéreo/subterránea que realiza la entrada a la sala GIS de la subestación de Gramanet partiendo del apoyo T-50 existente dispondrá de una longitud de 0,266 kilómetros en aéreo y una longitud en planta de 0,323 kilómetros en subterráneo para el circuito Sentmenat - Gramanet A y de 0,286 kilómetros en subterráneo para el circuito Canyet – Gramanet B 220 kV, el tramo aéreo/subterránea se encuentra situado en el término municipal de Santa Coloma de Gramanet (provincia de Barcelona), y la sala Gis de la subestación de Gramanet sita también en el término municipal de Santa Coloma de Gramanet (provincia de Barcelona).

- La tercera actuación consiste en el cambio de conexión del doble circuito Rubí- Gramanet B 220 kV dentro del binudo de Gramanet para conectarlo a las barras de Gramanet A dentro de la subestación de Gramanet. Con el traslado de Rubí-1 de la actual posición 4 a la posición 13 y el traslado de Rubí-2 de la actual posición 5 a la posición 18. Así como, el cambio de conexión del ATP-4, con el traslado de la actual posición 21 a la posición 4.

- La cuarta actuación consiste en el desmontaje de los tramos existentes entre los apoyos T-45 – T-50 de la línea doble circuito "Canyet - Codonyers/Sant Andreu - Sant Fost 220 kV", tiene una longitud de 1,790 km, está formada por 5 alineaciones y 5 apoyos a desmontar que se encuentran situadas en los términos municipales de Barcelona y de Santa Coloma de Gramanet (provincia de Barcelona).

Características generales de la línea:

1. Modificación del tendido de conductores en los vanos entre T-12 - T-12BIS/T-12BIS – T-13 entorno de la subestación Sant Fost.

Sistema: Corriente alterna trifásica

Frecuencia: 50 Hz

Tensión nominal: 220 kV

Tensión más elevada de la red: 245 kV

Número de circuitos: 2

Provincia y término municipal afectado: Barcelona, Sant Fost de Campsentelles

Longitud traza aérea: 322,3m

Origen de la línea de alta tensión: apoyo existente T-12

Final de la línea de alta tensión: apoyo existente T-13

Temperatura máxima de servicio del conductor: 85°C

Capacidad térmica de transporte por circuito: Verano: 420 MVA/circuito/
Invierno: 320 MVA/circuito

Número de circuitos: 2

Número de conductores por fase: 2

Tipo de conductor: Cardinal

Número de cables compuesto tierra-óptico: 2

Tipo de cables compuesto tierra-óptico: CABLE TIERRA AW 7n8

Aislamiento: Vidrio

Número de aisladores en cadenas de amarre: 2 x 21 U160BS

Apoyos: Torres metálicas de celosía

Cimentaciones: Zapatas individuales

Puestas a tierra: Anillos cerrados de acero descarburado.

Longitud: 0,322 km

2. Modificación línea doble circuito Canyet-Codonyers/Sant Andreu–Sant Fost
220 kV (futuros circuitos "Sentmenat – Gramanet A 220 kV" y "Canyet - Gramanet
B 220 kV")

Sistema: Corriente alterna trifásica

Frecuencia: 50 Hz

Tensión nominal: 220 kV

Tensión más elevada de la red: 245 kV

Número de circuitos: 2

Provincia y término municipal afectado: Barcelona, Santa Coloma de Gramanet

Longitud traza aérea: 266,7 m

Longitud traza subterránea: 322,93 m

2.1 Tramo aéreo

Origen de la línea de alta tensión: apoyo existente T-50

Final de la línea de alta tensión: apoyo T-4

Temperatura máxima de servicio del conductor: 85°C

Capacidad térmica de transporte por circuito: Verano: 240 MVA/circuito/
Invierno: 320 MVA/circuito

Número de circuitos: 2

Número de conductores por fase: 2

Tipo de conductor: Cardinal

Número de cables compuesto tierra-óptico: 1

Tipo de cables compuesto tierra-óptico: Cable tierra AW 7n8

Aislamiento: Vidrio

Número de aisladores en cadenas de amarre: 2 x21 U160BS

Apoyos: Torres metálicas de celosía

Cimentaciones: Zapatas individuales

Puestas a tierra: Anillos cerrados de acero descarburado.

Longitud: 0,266 km

2.2 Tramo subterráneo

Origen de la línea de alta tensión: apoyo T-4N

Final de la línea de alta tensión: Terminales interiores sala GIS subestación Gramanet (Canyet – Gramanet B posición 5) y (Sentmenat – Gramanet A posición 21)

Factor de carga: 100 %

Capacidad de Transporte por circuito: 495 MVA

Número de cables por fase:1

Tipo de cable: CAB 245 RHZ1-RA+2OL(AS)1x2500M+T375Al

Cortocircuito en la pantalla:

Intensidad de cortocircuito a soportar: 50 kA

Duración del cortocircuito: 0,5 s

Temperatura inicial/final de la pantalla: 80/250 °C

Disposición de los cables: Tresbolillo

Tipo de canalización: tubular hormigonada/Tablestacado/Galería

Profundidad de zanja tubular hormigonada: 1800,00 mm

Profundidad de canalización tablestacado: variable hasta un máximo de 5651,0 mm

Conexión de pantallas: Single Point

Origen línea subterránea: Terminales exteriores apoyo T-4N

Número unidades terminales origen: 6

Final línea subterránea: Terminales GIS SE Gramanet posición 5 y 21

Número unidades terminales final: 6

Longitud trazado subterráneo en planta (Sentmenat – Gramanet): 0,323 km

Longitud trazado subterráneo en planta (Canyet – Gramanet): 0,286 km

3. Cambio de conexión línea doble circuito Rubí – Gramanet A

Sistema: Corriente alterna trifásica

Frecuencia: 50 Hz

Tensión nominal: 220 kV

Tensión más elevada de la red: 245 kV

Origen de la línea de alta tensión: Terminales exteriores parque subestación Gramanet

Final de la línea de alta tensión: Terminales interiores sala GIS subestación Gramanet (Rubí 1 – Gramanet posición 13) y (Rubí 2 – Gramanet posición 18)

Número de circuitos: 2

Provincia y término municipal afectado: Barcelona, Santa Coloma de Gramanet

Longitud traza subterránea: 136,86 m

Factor de carga: 100 %

Capacidad de Transporte por circuito: 647 MVA

Número de cables por fase: 1

Tipo de cable: CAB 245 RHZ1-RA+2OL(AS)1x2500M+T375AI

Cortocircuito en la pantalla:

Intensidad de cortocircuito a soportar: 50 kA

Duración del cortocircuito: 0,5 s

Temperatura inicial/final de la pantalla: 80/250 °C

Disposición de los cables: Tresbolillo

Tipo de canalización: Canal de cables

Conexión de pantallas: Single Point

Origen línea subterránea: Terminales exteriores RUBÍ 1 y RUBÍ 2 existentes

Número unidades terminales origen: 6

Final línea subterránea: Terminales GIS SE Gramanet posición 13 y 18

Número unidades terminales final: 6

Longitud trazado subterráneo en planta (Rubí 1 – Gramanet): 0,137 km

Longitud trazado subterráneo en planta (Rubí 2 – Gramanet): 0,112 km

4. Cambio de conexión ATP4 – Gramanet B

Sistema: Corriente alterna trifásica

Frecuencia: 50 Hz

Tensión nominal: 220 kV

Tensión más elevada de la red: 245 kV

Origen de la línea de alta tensión: Terminales exteriores parque subestación Gramanet ATP4

Final de la línea de alta tensión: Terminales interiores sala GIS subestación Gramanet posición 4

Número de circuitos: 2

Provincia y término municipal afectado: Barcelona, Santa Coloma de Gramanet

Longitud traza aérea: 87,81 m

Factor de carga: 100 %

Capacidad de Transporte por circuito: 150 MVA

Número de cables por fase: 1

Tipo de cable: CAB 245 RHZ1-RA+2OL(AS)1x630KAl+T375Al (existente)

Cortocircuito en la pantalla:

Intensidad de cortocircuito a soportar: 50 kA

Duración del cortocircuito: 0,5 s

Temperatura inicial/final de la pantalla: 80/250 °C

Disposición de los cables: Tresbolillo

Tipo de canalización: Canal de cables

Conexión de pantallas: Single Point

Origen línea subterránea: Terminales exteriores ATP4

Número unidades terminales origen: 6

Final línea subterránea: Terminales GIS SE Gramanet B posición 4

Número unidades terminales final: 6

Longitud trazado subterráneo en planta: 0,088 km

5. Tramo a desmontar

Sistema: Corriente alterna trifásica

Frecuencia: 50 Hz

Tensión nominal: 220 kV

Tensión más elevada de la red: 245 kV

Número de circuitos: 2

Provincia y término municipal afectado: Barcelona, Santa Coloma de Gramanet y Barcelona, Barcelona

Longitud traza a desmontar (Barcelona, Santa Coloma de Gramanet): 532,36 m

Longitud traza a desmontar (Barcelona, Barcelona): 1.257,88 m

Origen del desmontaje: apoyo existente T-45

Final del desmontaje: apoyo existente T-50

Temperatura máxima de servicio del conductor: 50°C

Capacidad térmica de transporte por circuito: Verano: 240 MVA/circuito/
Invierno: 320 MVA/circuito

Número de circuitos: 2

Número de conductores por fase: 2

Tipo de conductor: Cardinal

Número de cables compuesto tierra-óptico: 1

Tipo de cables compuesto tierra-óptico: OPGW-TIPO 1-17KA-15.3

Número de cables de tierra convencional: 1

Tipo de cables de tierra convencional: CABLE TIERRA AW 7n8

Aislamiento: Vidrio/Compuesto

Número de aisladores en cadenas de amarre: 2 x 21 U160BS/2 x Bastón

Apoyos: Torres metálicas de celosía

Cimentaciones: Zapatas individuales

Puestas a tierra: Anillos cerrados de acero descarburado.

Longitud: 1,790 km

Longitud traza a desmontar (Barcelona, Santa Coloma de Gramanet): 0,532 km

Longitud traza a desmontar (Barcelona, Barcelona): 1,257 km

Nota: el apoyo T-50 no se desmonta, los conductores existentes entre en T-49 – T-50 se llevan al apoyo proyectado T-4N y se desmantela el tramo sobrante de conductor existente.

Presupuesto: 3.503.658 euros

La descripción, las especificaciones y la justificación de los elementos que integran la instalación están recogidas en el proyecto presentado, firmado por el ingeniero técnico industrial Sergio Rodríguez Rodríguez, colegiado número 0482 del Colegio Oficial de Ingenieros técnicos Industriales de Ourense, de fecha 15 de enero de 2026 y visado el mismo día con número de visado V20260021.

De acuerdo con el artículo 158 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, la servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica comprende:

- a) El vuelo sobre el predio sirviente.
- b) El establecimiento de palos, torres o soportes fijos para la sustentación de los cables conductores de energía eléctrica e instalación de puestas a tierra de dichos palos, torres o soportes fijos.
- c) El derecho de paso o acceso para atender al establecimiento, vigilancia, conservación, reparación de la línea eléctrica y corte de arbolado, si fuera necesario.
- d) La ocupación temporal de terrenos u otros bienes, en su caso, necesarios a los fines indicados en los párrafos anteriores.

De acuerdo con el artículo 159 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, la servidumbre de paso subterráneo de energía eléctrica comprende:

- a) La ocupación del subsuelo por los cables conductores a la profundidad y con las demás características que señale la normativa técnica y urbanística aplicable. A efectos del expediente expropiatorio y sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a medidas y distancias de seguridad a los Reglamentos técnicos en la materia, la servidumbre subterránea comprende la franja de terreno situada entre los dos conductores extremos de la instalación.
- b) El establecimiento de los dispositivos necesarios para el soporte o fijación de los conductores.
- c) El derecho de paso o acceso para atender al establecimiento, vigilancia, conservación y reparación de la línea eléctrica.
- d) La ocupación temporal de terrenos u otros bienes, en su caso, necesarios a los fines indicados en el párrafo anterior.

Todo ello, con las limitaciones establecidas en el artículo 161 del citado Real Decreto y el alcance que se detalla en el anexo de este Anuncio.

Esta actuación cuenta con la Resolución de 29.05.2026 de la Dirección General de Políticas Ambientales y Medio Natural por la que se emite el informe de impacto ambiental que determina que no debe someterse a evaluación de impacto ordinaria dado que la actuación prevista no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se apliquen las medidas de mitigación establecidas en el documento ambiental así como el resto de medidas adicionales recogidas en esta Resolución, que tendrán que tenerse en cuenta en la redacción del proyecto de ejecución.

Se publica para que todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas puedan examinar el proyecto de ejecución en las oficinas de la Dirección General de Energía, Avenida Josep Tarradellas 2-6, 08029 de Barcelona o en el tablón de anuncios de la Generalitat de Cataluña (<https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1>) y formular, preferentemente por medio electrónico (<https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica>), indicando en el asunto el número del expediente que consta en el título del Anuncio, y dirigida al Servicio de Autorización, Inspección y Control de Instalaciones de la Red Eléctrica de la Dirección General de Energía, las alegaciones que crean oportunas en el plazo de 30 días contados a partir del día siguiente al de la publicación de este Anuncio.

La consulta presencial requerirá solicitar cita previa, llamando al teléfono 93 857 40 00 en horario de 9h a 14h.

Anexo: Lista concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados

PSP= finca número; T= titular; RC= referencia catastral; PO=Polígono; PN=Parcela; SS= servidumbre Subterránea (m²); C= cámara de empalme/Arqueta telecomunicaciones; SPC= superficie cámara de empalme/Arqueta telecomunicaciones (m²); SV= Superficie Selvícola (m²); ZS= zona de seguridad (m²); OT= ocupación temporal (m²); AC = Acceso a la cámara de empalme (m²); SP= servidumbre de paso (m²); SV= servidumbre Vuelo (m²); A= Apoyo; SPA= superficie apoyo (m²); AA= acceso al Apoyo; NT= naturaleza del terreno (I= improductivo, VT= vía de comunicación de dominio público, HG = hidrografía natural, MM= pinar maderable, MB= monte bajo, R = Labradío Regadío, SSE= suelo sin edificar, PC = Parcela construida sin división horizontal, VS = Viña secano, P = Pastos, AR = Arboles de ribera, IN = Industrial, MT = Matorral, C = Cultural).

Relación de bienes y derechos de línea aéreo-subterránea y accesos

Termino Municipal de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Tramo subterráneo

PSP	T	RC	PO	PN	SS	C	SPC	SV	ZS	OT	AC	SP	NT
2	Consejo Comarcal del Barcelonès	08245A00200129	2	129	160	AT01, AYT01, AYT02	37	-	-	285	-	-	MB, I
3	eDistribucion Redes Digitales Sociedad Limitada Unipersonal	08245A00200119	2	119	35	-	-	-	-	72	-	-	R

Termino Municipal de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Tramo aéreo

PSP	T	RC	PO	PN	SV	A	SPA	SV	ZS	OT	AA	SP	NT
1	Ayuntamiento Santa Coloma de Gramenet	08245A00209007	2	9.007	325	-	-	0	-	-	-	-	VT
2	Consejo Comarcal del Barcelonès	08245A00200129	2	129	10.222	T-4N	282	1.823	4.806	5.324	T-4N	495	MB, I

3	eDistribucion Redes Digitales Sociedad Limitada Unipersonal	08245A0020 0119	2	119	235	-	-	0	-	-	-	-	R
---	---	-----------------	---	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

Termino Municipal de Sant Fost de Campsentelles (Barcelona) Tramo aéreo

PSP	T	RC	PO	PN	SV	A	SPA	SV	ZS	OT	AA	SP	NT
1	Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima	08208A0140 0020	14	20	237	-	-	0	-	-	-	-	SSE/ PC
2	eDistribucion Redes Digitales Sociedad Limitada Unipersonal	08208A0140 0019	14	19	699	-	-	0	-	150	-	-	SSE/ PC
3	Fincas Cabanes, Sociedad Limitada	08208A0140 0010	14	10	35	-	-	0	16	-	-	-	MM, P
4	Ayuntamiento Sant Fost de Campsentelles	08208A0130 9002	13	9.002	91	-	-	0	-	-	-	-	VT
5	Fincas Cabanes, Sociedad Limitada/Ayuntamiento Sant Fost de Campsentelles	08208A0130 0003	13	3	37	-	-	0	16	-	-	-	MM, P, VS, I
6	Ayuntamiento Sant. Fost de Campsentelles	08208A0130 9003	13	9.003	84	-	-	0	-	-	-	-	VT
7	Fincas Cabanes, Sociedad Limitada	08208A0130 0002	13	2	2.321	-	-	977	43	2.014	-	-	MM, P
8	Marcoler, Sociedad Anónima	08208A0130 0001	13	1	4.124	-	-	86	739	1.093	-	-	MM, P, AR
9	Agencia Catalana del Agua	08208A0130 9005	13	9.005	85	-	-	0	-	-	-	-	MM, P, AR
10	Marcoler, Sociedad Anónima	08208A0130 0010	13	10	1.203	-	-	1.430	485	1.756	-	-	MM
12	Marcoler, Sociedad Anónima	08208A0160 0014	16	14	-	-	-	1.200	-	1.200	-	-	MM, I, R
13	Marcoler, Sociedad Anónima	08208A0160 0076	16	76	-	-	-	-	-	1.200	-	-	MM, I

Relación de bienes y derechos de línea aérea y accesos

Termino Municipal de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Tramo aéreo

PSP	T	RC	PO	PN	OT	NT
1	Agencia Catalana del Agua	08245A00209016	2	9.016	3.463	HG
2	Grupo Cacacolat, Sociedad Limitada	2602707DF3920B	-	-	1.612	IN, PC
5	Consejo Comarcal del Barcelones	08245A00200129	2	129	9.175	MB, I
6	eDistribucion Redes Digitales Sociedad Limitada Unipersonal	eDistribucion Redes Digitales Sociedad Limitada Unipersonal	2	119	2.096	R

Termino Municipal de Barcelona (Barcelona) Tramo aéreo

PSP	T	RC	PO	PN	OT	NT
4	Ayuntamiento de Barcelona	1690103DF3819B	-	-	2.041	SSE
6	Ayuntamiento de Barcelona	1995743DF3819F	-	-	926	SSE
10	De Sivatte de Alos Margarita; De Sivatte Cendoya Maria Jose; De Sivatte Cendoya Maria de las Nieves; De Sivatte Cendoya Manuel Mauricio Trinidad; De Sivatte Cendoya Roberto; De Sivatte Cendoya Beatriz Trinidad; De Sivatte Cendoya Lourdes; Sivatte Ochoa Maria Victoria; Sivatte Ochoa Gonzalo Pablo; Sivatte Alguero Asuncion; De Sivatte Adroer Antoni; De Sivatte Adroer Xavier; Sivatte Adroer Mauricio; De Sivatte Adroer Pilar	08900A01600193	16	193	4.524	MT
17	De Sivatte de Alos Margarita; Sivatte Alguero Jaime; Sivatte Alguero Asuncion; De Sivatte Adroer Antoni; De Sivatte Adroer Xavier; De Sivatte Cendoya Maria Jose; De Sivatte Cendoya Maria de las Nieves; De Sivatte Cendoya Manuel Mauricio Trinidad; De Sivatte Cendoya Roberto; De Sivatte Cendoya Beatriz Trinidad; De Sivatte Cendoya Lourdes; De Sivatte Cendoya Francisco de Borja; Sivatte Adroer Mauricio; De Sivatte Adroer Pilar; Ayuntamiento de Barcelona	08900A01600186	16	186	2.491	MT
19	Ayuntamiento de Barcelona	2297301DF3829G	-	-	1.075	SSE/PC
20	Ayuntamiento de Barcelona	2297303DF3829G	-	-	29	SSE
22	Ayuntamiento de Barcelona	2297806DF3829E	-	-	70	SSE
23	Ayuntamiento de Barcelona	2297805DF3829E	-	-	218	SSE
24	Administrador de infraestructuras ferroviarias (ADIF)	1901601DF3910B	-	-	334	I/PC
25	Generalitat de Catalunya	8900APOLP0010	-	-	573	VT
26	Generalitat de Catalunya	08900A01209013	12	9.013	957	VT
28	Ayuntamiento de Barcelona	2398703DF3829G	-	-	1.294	C, PC
30	Ayuntamiento de Barcelona	2498701DF3829G	-	-	212	SSE

31	Ayuntamiento de Barcelona	2302112DF3920A	-	-	460	SSE
32	Administrador de infraestructuras ferroviarias (ADIF)	2302113DF3920A	-	-	626	SSE
33	Administrador de infraestructuras ferroviarias (ADIF)	2302114DF3920A	-	-	390	SSE
35	Aguas de Barcelona, Sociedad Anónima	2302115DF3920A	-	-	1.147	SSE
36	Aguas de Barcelona, Sociedad Anónima	2302107DF3920A	-	-	1.876	I/PC

Barcelona, 7 de julio de 2026.- Jefe de Sección de Transporte y Distribución,
e.f, Enric Bosa Puigredon.

ID: A260031492-1