

I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

8323 *Correcció d'errors del Reial decret 1826/2009, de 27 de novembre, pel qual es modifica el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, aprovat pel Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol.*

Havent observat errors en el Reial decret 1826/2009, de 27 de novembre, pel qual es modifica el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, aprovat pel Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, publicat en el «Butlletí Oficial de l'Estat» número 298, d'11 de desembre de 2009, i en el seu suplement en català, se'n fan les rectificacions oportunes referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 2, apartat 7.b), on diu: «Rendiment a potència nominal i una temperatura mitjana de l'aigua a la caldera de 70 °C: η (%) $\leq 84 + 2 \log P_n$.», ha de dir: «Rendiment a potència nominal i una temperatura mitjana de l'aigua a la caldera de 70 °C: η (%) $< 87 + 2 \log P_n$.».

Al següent paràgraf, on diu: «Rendiment a càrrega parcial de 0,3 Pn i a una temperatura mitjana de l'aigua a la caldera de ≥ 50 °C: η (%) $\leq 80 + 3 \log P_n$.», ha de dir: «Rendiment a càrrega parcial de 0,3 Pn i a una temperatura mitjana de l'aigua a la caldera de ≥ 50 °C: η (%) $< 83 + 3 \log P_n$.».

A la mateixa pàgina, apartat 7.c), on diu: «Rendiment a potència nominal i una temperatura mitjana de l'aigua a la caldera de 70 °C: $\eta \leq 87 + 2 \log P_n$.», ha de dir: «Rendiment a potència nominal i una temperatura mitjana de l'aigua a la caldera de 70 °C: η (%) $< 90 + 2 \log P_n$.».

Al següent paràgraf, on diu: «Rendiment a càrrega parcial de 0,3 Pn i a una temperatura mitjana de l'aigua a la caldera de ≥ 50 °C: $\eta \leq 83 + 3 \log P_n$.», ha de dir: «Rendiment a càrrega parcial de 0,3 Pn i a una temperatura mitjana de l'aigua a la caldera de ≥ 50 °C: η (%) $< 86 + 3 \log P_n$.».