

I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

9354 *Correcció d'errors del Reial decret 238/2013, de 5 d'abril, pel qual es modifiquen determinats articles i instruccions tècniques del Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, aprovat pel Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol.*

Havent observat errors en el Reial decret 238/2013, de 5 d'abril, pel qual es modifiquen determinats articles i instruccions tècniques del Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, aprovat pel Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, publicat al «Butlletí Oficial de l'Estat» número 89, de 13 d'abril de 2013, i en el seu suplement en català, se'n fa la rectificació oportuna referida a la versió en llengua catalana:

A la pàg. 10, apartat 8.b), primera línia, on diu: «b) Per a gasoil:», ha de dir: «b) Per a gasoil, les calderes estàndard:». A continuació, en el mateix apartat 8.b), subapartat 2, on diu: «... a una temperatura mitjana de l'aigua a la caldera igual o superior a 40 °C: $\eta \geq 86 + 3 \log P_n$.», ha de dir «... a una temperatura mitjana de l'aigua a la caldera igual o superior a 50 °C: $\eta \geq 86 + 3 \log P_n$.».

A la pàgina 10, apartat 10, on diu: «10. A les instal·lacions que es reformin, queda prohibida la instal·lació de calderes per a calefacció de combustibles fòssils que no compleixin les característiques següents:», ha de dir: «10. A les instal·lacions que es reformin, queda prohibida la instal·lació de calderes estàndard per a calefacció de combustibles fòssils que no compleixin les característiques següents:».

A la pàgina 20, taula 3.1 Operacions de manteniment preventiu i la seva periodicitat, on diu:

«Equips i potències útils nominals (Pn)»	Usos	
	Habitatges	Usos restants
Escalfadors d'aigua calenta sanitària de gas $24,4 \text{ kW} \leq P_n$	5 anys	2 anys
Escalfadors d'aigua calenta sanitària de gas $24,4 \text{ kW} < P_n \leq 70 \text{ kW}$	2 anys	anual
Calderes murals de gas $70 \text{ kW} \leq P_n$	2 anys	anual
Resta instal·lacions calefacció $70 \text{ kW} \leq P_n$	anual	anual
Aire condicionat $12 \text{ kW} \leq P_n$	4 anys	2 anys
Aire condicionat $12 \text{ kW} < P_n \leq 70 \text{ kW}$	2 anys	anual
Instal·lacions de potència superior a 70 kW	mensual	mensual»

ha de dir:

«Equips i potències útils nominals (Pn)»	Usos	
	Habitatges	Usos restants
Escalfadors d'aigua calenta sanitària de gas $P_n \leq 24,4 \text{ kW}$	5 anys	2 anys
Escalfadors d'aigua calenta sanitària de gas $24,4 \text{ kW} < P_n \leq 70 \text{ kW}$	2 anys	anual
Calderes murals de gas $P_n \leq 70 \text{ kW}$	2 anys	anual
Resta instal·lacions calefacció $70 \text{ kW} \leq P_n$	anual	anual
Aire condicionat $P_n \leq 12 \text{ kW}$	4 anys	2 anys
Aire condicionat $12 \text{ kW} < P_n \leq 70 \text{ kW}$	2 anys	anual
Instal·lacions de potència superior a 70 kW	mensual	mensual»

A la pàgina 26, «Apèndix 2 Normes de referència», a la taula, primera columna corresponent a «Norma», setena fila, on diu: «UNE-EN ISO», ha de dir: «UNE-EN».